



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 296-07-08 УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отдел надзорной деятельности по Кулебакскому району Нижегородской области
607010, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 60, тел: 5-49-58, факс: 5-21-89 (код: 83176)

Предписание № 811/2

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«28» февраля 2017 г.

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению школе № 8
(МБОУ школа № 8);

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городских округов города Кулебаки и Навагинский Нижегородской области по пожарному надзору Ильичева В.А. № 8 от «31» января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. №290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период с «06» февраля 2017 г. по «28» февраля 2017 г., государственным инспектором городских округов города Кулебаки и Навагинский Нижегородской области по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по городским округам город Кулебаки и Навагинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области Кириюхиным Дмитрием Алексеевичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 8, зарегистрированного и осуществляющего деятельность по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Труда, д. 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ школа № 8 Мочалиной Ниной Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

предписания	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				

1.	В здании школы (при уклоне кровли более 12 процентов и высотой до карниза более 7 метров) отсутствует ограждение кровли выполненное в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 (ограждение частично разрушено).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6; Свод правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» утвержденный и введенный в действие приказом МЧС России от «24» апреля 2013 г. № 288 зарегистрирован федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 18 июня 2013 г. п. 7.16 (ранее действующие нормы: Строительные нормы и правила (далее – СНиП) 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.11)	01.11.2017г.	
2.	Косоурам лестничных маршей не обеспечен требуемый предел огнестойкости	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1, 3 ст. 6, ч. 2 ст. 87, табл. 21; (ранее действующие нормы: СНиП 21-01-97* п. 5.18*, табл. 4)	01.11.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности, в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности, и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городских округов города Кулебаки и Навагинский

Нижегородской области по пожарному надзору Кирюхин Д.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» февраля 2017 г.

Предписание для исполнения получила:

Мочалина Н.В.
(подпись)

«28» февраля 2017 г.



Директор МБОУ школы № 8 Мочалина Н.В.
(должность, фамилия, инициалы)